



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτευσης και
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)

Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα

Τηλ. 2385024555 & 2385024606

Φλώρινα, 19-08-2024

Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Α.Π. : 6317

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.».

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 και την παρ. 3 του άρθρου 330 του Ν.4412/2016, καθώς και την αριθμ. 145/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (ΑΔΑ: 6ΡΧ00ΕΕΖ-Ν1Χ και ΑΔΑΜ: 24REQ015291639), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια: «Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.», σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην αριθμ. 5968/06-08-2024 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Φ..

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την παρούσα προμήθεια ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (4.930,00 €) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2024 και ειδικότερα θα βαρύνει τους υπό στοιχεία Κ.Α. 25.05.00.000 με περιγραφή: «Υλικά Δικτύου Ύδρευσης (Έτους 2024)» κατά ποσό 4.930,00 € και Κ.Α. 54.00.25.024 με περιγραφή: «Φ.Π.Α. Αναλώσιμων υλικών 24%» κατά ποσό 1.183,20 €.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας, που διενεργείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία ταυτοχρόνως πληροί τις προδιαγραφές της συνημμένης αριθμ. 5968/06-08-2024 Μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Φ..

Επισυνάπτεται της παρούσας πρόσκλησης η αριθμ. 5968/06-08-2024 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., που περιλαμβάνει την Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το τυποποιημένο Έντυπο Προσφοράς.

Σας καλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, για την ανωτέρω προμήθεια **μέχρι την 02-09-2024, ημέρα Δευτέρα.**

Η προσφορά, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται συμπληρωμένο το τυποποιημένο Έντυπο Προσφοράς (Οικονομική Προσφορά) της αριθμ. 5968/06-08-2024 Μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης, υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία σας και ο τίτλος της προμήθειας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εναλλακτικά δύναται να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου (ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπροσώπου) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
2. Φορολογική ενημερότητα.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.
7. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης:
 - I. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις

λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

- II.** Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Επισημαίνεται ότι το ποινικό μητρώο, τα πιστοποιητικά μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, οι ένορκες βεβαιώσεις, πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, κ.λπ., είναι σε ισχύ, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι σε ισχύ, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Συνημμένα : αριθμ. 5968/06-08-2024 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Εσωτερική Διανομή :

- Τεχνική Υπηρεσία
- Οικονομική Υπηρεσία
- Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

DIMITRIOS
THEOFANIDIS

Digitally signed by
DIMITRIOS THEOFANIDIS
Date: 2024.08.19
12:27:26 +03'00'

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Φλώρινας
Δήμος Φλώρινας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υπηρεσία
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
«Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων
ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Α.Π. : 5968 / 06-08-2024

**Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων ύδρευσης για τις ανάγκες της
Δ.Ε.Υ.Α.Φ.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
5. Έντυπο Προσφοράς

Φλώρινα, Αύγουστος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Φλώρινας
Δήμος Φλώρινας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υπηρεσία
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
«Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων
ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η – Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα Μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών για τα δίκτυα ύδρευσης και ειδικότερα αφορά στην προμήθεια σελλών επισκευής για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας σε επισκευές στα δίκτυα ύδρευσης χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) για τις άμεσες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω εκτεταμένων βλαβών που παρουσιάστηκαν στα δίκτυα ύδρευσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση ανάγκη προμήθειας των εν λόγω υλικών λόγω εξάντλησης των εφεδρικών ποσοτήτων που διατηρούσε η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. στην αποθήκη υλικού.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πληρούν όλες τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, και τις σύγχρονες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η νόμιμη κυκλοφορία τους και η ασφαλής λειτουργία τους.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά σε ποσό τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (4.930,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και σε ποσό έξι χιλιάδων εκατό δέκα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (6.113,20 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και περιλαμβάνει την προμήθεια και το κόστος μεταφοράς στην αποθήκη υλικών της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., η οποία εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) πόλης Φλώρινας, περιοχή παλαιών σφαγείων, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, των σελλών επισκευής που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παρούσας Μελέτης, ώστε με την παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς χρήση και χωρίς να προκύπτει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ..

Η παρούσα προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα δεδομένου ότι αφορά ομοειδή υλικά, δηλαδή σέλλες επισκευής δικτύων ύδρευσης, με διαφορετικό μήκος και διατομή.

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2024 και ειδικότερα από τον υπό στοιχεία Κ.Α. 25.05.00.000 με περιγραφή: «Υλικά Δικτύου Ύδρευσης (Έτους 2024)».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων: CPV : 44115210-4 με τίτλο: «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων».

Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης για την παρούσα προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Φλώρινα, Αύγουστος 2024

Ο Συντάξας

Εμμανουήλ Μεράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Κωνσταντίνος Σταυρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Φλώρινας
Δήμος Φλώρινας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υπηρεσία
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
«Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων
ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

1. Γενικά στοιχεία

Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρεται στην προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ..

Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, κ.λπ.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής-αποθήκευσής τους μέχρι την αποθήκη υλικών της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., η οποία εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) πόλης Φλώρινας, περιοχή παλαιών σφαγείων, Φλώρινα Τ.Κ. 53100.

Επισημαίνεται ότι η παράδοση των υλικών θα γίνει στο σύνολο των ποσοτήτων των αναγραφόμενων ειδών του Τεύχους Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης.

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη της κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υλικών παρατίθενται παρακάτω, σε συνδυασμό με τα αναγραφόμενα στο Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών

Οι σέλλες ταχείας επισκευής διαρροών δικτύου ύδρευσης (μανσόν επισκευής) πρέπει να είναι πλήρεις με όλα τα εξαρτήματά τους και να είναι κατάλληλες για επισκευή διαρροών αγωγών του δικτύου, επιτόπου υπό πίεση 16 atm χωρίς εκκένωση του νερού από τον αγωγό. Οι

σέλλες προορίζονται για την επισκευή περιφερειακής ολικής ρωγμής αγωγού και θα πρέπει να τοποθετείται χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια του αγωγού.

Η σέλλα επισκευής θα αποτελείται από τα εξής εξαρτήματα :

- Σώμα
- Σύστημα σύσφιξης
- Ελαστικό περίβλημα
- Κοχλίες
- Περικόχλια

Επιπροσθέτως, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:

- Οι σέλλες ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης:
 - Θα φέρουν εσωτερικά ελαστικό περίβλημα κατάλληλου πάχους με διαμόρφωση άκρων και ανάγλυφης επιφάνειας για εξασφάλιση στεγανότητας. Η στερέωση του ελαστικού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που να αποκλείει πλευρικές μετακινήσεις. Ο αρμός του μανσόν θα ενισχύεται με κυλινδρικό σχήμα από ανοξείδωτο έλασμα καταλλήλων διαστάσεων ώστε να μην καταπονείται το ελαστικό περίβλημα λόγω του διάκενου του αρμού.
 - Θα περιβάλλουν το σωλήνα και θα τοποθετούνται με τον ευκολότερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, κάτω από πραγματικές συνθήκες.
 - Θα φέρουν πλαστικοποιημένη ετικέτα με τη μέγιστη ροπή σύσφιξης, το εύρος των εξωτερικών διαμέτρων και τα υλικά των αγωγών εφαρμογής.
 - Μετά από τις συγκολλήσεις θα υποστούν καθαρισμό των επιφανειών τους με χημική επεξεργασία.
 - Θα είναι κατάλληλες για ορισμένη περιοχή εξωτερικών διαμέτρων σωλήνων περί την ονομαστική, θα έχουν ελάχιστο μήκος που καθορίζεται στο συνημμένο έντυπο προσφοράς. Θα προτιμηθούν σύνδεσμοι που καλύπτουν κατά το δυνατόν, για την ίδια ονομαστική διάμετρο σωλήνες περισσότερων υλικών.
- Πριν και κατά την διάρκεια της τοποθέτησής τους οι κοχλίες και τα περικόχλια θα βρίσκονται επί της σέλλας.
- Για να αποφευχθεί η παραμόρφωση των κοχλιών, η γέφυρα θα πρέπει να μεταφέρει μόνο αξονικές δυνάμεις στους κοχλίες, κάτω από τις συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας.
- Στο σπείρωμα των κοχλιών και των περικοχλίων θα πρέπει να γίνει επάλειψη με ειδικό υλικό προς μείωση των τριβών για να αποφεύγεται το «άρπαγμα - στόμωμα» κατά την σύσφιξη του περικοχλίου.
- Η γέφυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι πιθανές παραμορφώσεις του σώματος του συνδέσμου κατά την σύσφιξη, οι οποίες θα έχουν αρνητική επίδραση στη στεγανωτική ικανότητα του.

- Υλικό κατασκευής σώματος: Το υλικό κατασκευής του σώματος πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά DIN17440 ή ισοδύναμου.
- Υλικό κατασκευής συστήματος σύσφιξης: Το υλικό κατασκευής της γέφυρας πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά DIN17440 ή BS1449 PART2 304/S11 ή ισοδύναμου ή χυτοσίδηρος με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, κατάλληλου πάχους.
- Υλικό κατασκευής ελαστικού περιβλήματος: Το υλικό κατασκευής του δακτυλίου πρέπει να είναι EPDM ή άλλο υλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό.
- Υλικό κατασκευής κοχλιών: Το υλικό κατασκευής των κοχλιών πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά DIN17440 ή ισοδύναμου.
- Υλικό κατασκευής περικοχλίων: Το υλικό κατασκευής των περικοχλίων πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά DIN17440 ή ισοδύναμου.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια, αμεταχειρίστη, σε άριστη κατάσταση, απαλλαγμένα από ελαττώματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα, τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις της παρούσας Μελέτης και την προσφορά του προσφέροντος Οικονομικού Φορέα.

3. Ενδεικτικός κατάλογος δικαιολογητικών Τεχνικής Προσφοράς

Για την πληρότητα της υποβαλλόμενης Τεχνικής Προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα – στοιχεία:

1. Όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία από, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τεχνικά εγχειρίδια, φυλλάδια-prospectus και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση, βάσει των οποίων θα τεκμηριώνεται η προσφορά τους και θα παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού άποψης περί των τεχνικών χαρακτηριστικών.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι :
 - I. Τα προσφερόμενα υλικά ανταποκρίνονται στην Ελληνική νομοθεσία, καθώς και στις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές προδιαγραφές, με ιδιαίτερη μνεία στην καταλληλότητά τους για χρήση σε πόσιμο νερό.
 - II. Τα προσφερόμενα υλικά θα παραδοθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. έτοιμα προς χρήση, με ιδιαίτερη αναφορά ότι στην προσφορά τους συμπεριλαμβάνονται όλα τα τέλη και έξοδα μεταφοράς, ώστε με την παραλαβή τους να είναι έτοιμα προς χρήση και χωρίς να προκύπτει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ..
 - III. Δεσμεύονται σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, καθώς και τους λοιπούς όρους, που αναφέρονται στα τεύχη της παρούσας Μελέτης για τα προσφερόμενα υλικά.
 - IV. Εφόσον ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ., δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (τεχνικά εγχειρίδια,

prospectus, κ.λπ.) στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική γλώσσα για τα προσφερόμενα υλικά.

3. Δήλωση συμμόρφωσης / σήμανση CE, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

Φλώρινα, Αύγουστος 2024

Ο Συντάξας

Εμμανουήλ Μεράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Κωνσταντίνος Σταυρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Φλώρινας
Δήμος Φλώρινας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υπηρεσία
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
«Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων
ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο : Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι ο καθορισμός των όρων, βάσει των οποίων θα διενεργηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. η προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.».

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των συνολικά σε ποσό τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ (4.930,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και σε ποσό έξι χιλιάδων εκατό δέκα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (6.113,20 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η Προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2024 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.00.000 με περιγραφή: «Υλικά Δικτύου Ύδρευσης (Έτους 2024)».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων : CPV : 44115210-4 με τίτλο: «Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων»

Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης για την παρούσας προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2^ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις:

- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

- του Ν.1069/1980 (Α'191) «Περί ιδρύσεως Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
- του Ν.3463/2006 (Α' 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
- του Ν.3852/10 (Α' 87) «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, οδηγιών και προεδρικών διαταγμάτων, εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Απόφασης κ.λπ.) του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3^ο : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:

- Η Σύμβαση
- Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
- Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Η Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης
- Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης

Άρθρο 4^ο : Σύμβαση

Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατακύρωση, υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής ειδικής πρόσκλησης για να υπογράψει τη σύμβαση.

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόμενο της παρούσας Μελέτης και όλοι οι όροι της Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ δύο (02) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Άρθρο 5^ο : Εγγυήσεις

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης είναι μικρότερη από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24% και, σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 6^ο : Παραλαβή – Ποιότητα

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του Αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 7^ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412/2016, η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 8^ο : Τιμή Προσφοράς

Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Θα πρέπει να αναφέρεται ο Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος.

Άρθρο 9^ο : Τρόπος πληρωμής

Το 100% της συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών, μετά την οριστική παραλαβή αυτών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 200 του

N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Αναθέτοντα Φορέα.

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Η καταβολή του συμβατικού ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του εντολοδόχου και ανάλογα με την ποσότητα των προμηθευόμενων ειδών.

Άρθρο 10^ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Άρθρο 11° : Δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Άρθρο 12° : Τροποποίηση σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 13° : Μονομερής λύση της σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 338 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της περίπτωσης α) του άρθρου 338 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και
- β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 14° : Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.λπ. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία

με αυτή, για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα, προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 15° : Υποχρεώσεις Αναδόχου

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά με ατυχήματα, ζημιές, ασφάλιστρα, αποζημιώσεις και γενικά για την εκτέλεση της Σύμβασης, περιγράφονται παρακάτω:

- Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σε αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης - Περιγραφής και στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.
- Ο Ανάδοχος εκτελεί τη Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο Αναθέτων Φορέας, αν τούτο ορίζεται στη Σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο Ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον Αναθέτοντα Φορέα.
- Με τη λήξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Αναθέτοντα Φορέα όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σε αυτόν.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον Αναθέτοντα Φορέα για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

- Σε περίπτωση αποθήκευσης υλικών σε δρόμους κυκλοφορίας, πρέπει να λαμβάνονται από τον Ανάδοχο όλα τα μέτρα χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφάλη και χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχοφόρα και τους πεζούς.
- Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη υλικών της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., η οποία εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) πόλης Φλώρινας, περιοχή παλαιών σφαγείων, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.
- Τον Ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα γενικά κάθε έγγραφο που επιτρέπει την νόμιμη κυκλοφορία των υπό προμήθεια υλικών στην Ελλάδα.

Άρθρο 16^ο : Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Φλώρινα, Αύγουστος 2024

Ο Συντάξας

Εμμανουήλ Μεράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Κωνσταντίνος Σταυρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Φλώρινας
Δήμος Φλώρινας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υπηρεσία
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
«Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων
ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) χωρίς Φ.Π.Α
1	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 45-55, ενός αρμού, μήκους 20 εκ.	Τεμ.	10	42,00 €	420,00 €
2	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 58-62, ενός αρμού, μήκους 20 εκ.	Τεμ.	10	44,00 €	440,00 €
3	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 60-67, ενός αρμού, μήκους 30 εκ.	Τεμ.	30	49,00 €	1.470,00 €
4	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 60-70, ενός αρμού, μήκους 30 εκ.	Τεμ.	30	49,00 €	1.470,00 €
5	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 70-80, ενός αρμού, μήκους 30 εκ.	Τεμ.	10	55,00 €	550,00 €
6	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 86-93, ενός αρμού, μήκους 30 εκ.	Τεμ.	10	58,00 €	580,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					4.930,00 €
Φ.Π.Α. 24 %					1.183,20 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					6.113,20 €

Φλώρινα, Αύγουστος 2024

Ο Συντάξας

Εμμανουήλ Μεράκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Κωνσταντίνος Σταυρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Φλώρινας
Δήμος Φλώρινας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)
Τεχνική Υπηρεσία
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
«Προμήθεια σελλών επισκευής δικτύων
ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Ε Ν Τ Υ Π Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Της επιχείρησης
 με έδρα, οδός
 αριθμός, τηλέφωνο:....., E-MAIL
 ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) χωρίς Φ.Π.Α
1	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 45-55, ενός αρμού, μήκους 20 εκ.	Τεμ.	10		
2	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 58-62, ενός αρμού, μήκους 20 εκ.	Τεμ.	10		
3	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 60-67, ενός αρμού, μήκους 30 εκ.	Τεμ.	30		
4	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 60-70, ενός αρμού, μήκους 30 εκ.	Τεμ.	30		
5	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 70-80, ενός αρμού, μήκους 30 εκ.	Τεμ.	10		
6	Σέλλα ανοξείδωτη ταχείας επισκευής διαρροών δικτύων ύδρευσης, εύρους Φ 86-93, ενός αρμού, μήκους 30 εκ.	Τεμ.	10		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α. 24 %					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Συνολική Αξία Ολογράφως (αφορά το σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.) :

.....

(Τόπος).....,/...../2024

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)